



Certifikačný orgán na výrobky akreditovaný  
Slovenskou národnou akreditačnou službou



AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 e-mail: info@fires.sk http://www.fires.sk



## SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK01 – ZSV – 0213

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

### Protipožiarna napeňovacia vodou riediteľná náterová látka Plamostop D

určený na zvýšenie požiarnej odolnosti drevených konštrukcií a zníženie horľavosti dreva, je

uvádzaný na trh výrobcom

**CO.SMAL.VER s.r.l., Viale Sicilia, 114, I-20052 Monza, Taliansko**

a vyrábaný vo výrobní

**CO.SMAL.VER s.r.l., Viale Sicilia, 114, I-20052 Monza, Taliansko**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba FIRES, s. r. o. vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

**Technické osvedčenie TO – 08/0167, vydané TSÚS, n.o.,  
Osvedčovacie miesto OM 04, Bratislava, dňa 24. 10. 2008**

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 11. 12. 2008, ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

Batizovce, 11. 12. 2008



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky

025425

**Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje zhodu vlastností:**

reakcia na oheň, požiarne odolnosť chránenej konštrukcie, uvoľňovanie škodlivín do prostredia

ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Zhoda jednotlivých vlastností je posúdená v Protokole o počiatkovej skúške typu číslo C01/07/0072/5001/SC, vydanom FIRES, s.r.o. Batizovce, AO SK01, dňa 11. 12. 2008.

**Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:**

- minimálna stredná hodnota hrúbky požiarnej náterovej látky aplikovanej na výrobky, vyjadrená plošnou hmotnosťou náteru v mokrom stave, je  $441 \text{ g.m}^{-2} \pm 5 \text{ g.m}^{-2}$ ;
- požiarne náterová látka sa môže aplikovať na vodorovné aj zvislé plochy;
- požiarne náterová látka sa môže aplikovať na všetky horľavé konštrukcie na báze dreva, ktorých plochy sú zbavené kôry, prachu, mastných škvŕn a starých náterov;
- vysoká kvalita povrchu sa dosiahne pri vlhkosti dreva do 12 % (nie je to podmienkou na aplikáciu výrobku a jeho účel použitia);
- teplota pri aplikácii musí byť minimálne 5 °C;
- aplikuje sa striekaním, valčekom alebo natieraním vo viacerých vrstvách;
- pri 20 °C sa môžu aplikovať dva nátery za 24 hodín;
- jednotlivé vrstvy sa môžu prebrúsiť jemným brúsnym papierom;
- na konečnú úpravu sa môže použiť polyuretánový alebo chlórkaučukový lak;

V Batizovciach dňa 11. 12. 2008



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky